| TABLEAU 1 | | |
|---|---|---|
| Code nn | GAZ DETECTE | Seuils de Pré-alarme/Alarme pré-configurée |
| 00 | Méthane (CH4) | Isobutane 30 % L.I.E. |
| 01 | Gaz Spéciaux (Voir Tableau Codes de commande) | Isobutane 30 % L.I.E. |
| 02 | Vapeur d'essence | 15/30 % L.I.E. |
| 03 | Monoxyde de carbone (CO) | 100 ... 200 Vdc |
| 04 | Hydrogène (H2) | 15/30 % L.I.E. |
| 05 | GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) | 15/30 % L.I.E. |
| 06 | Propane | 15/30 % L.I.E. |
| 07 | Ammoniaque (Pré-alarme à 100 PPM, Alarme à 200 PPM) | 100/200 PPM |
| 08 | Ammoniaque (Pré-alarme à 1000 PPM, Alarme à 2000 PPM) | 1000/2000 PPM |
| 09 | Acétylène | 15/30 % L.I.E. |
| 10 | Oxygène (Excès) | 24% / 27% |
| 11 | Oxygène (Manque) | 18% / 15% |

| TABLEAU 2 | |
|---|---|
| Code t | Technologie élément sensible du détecteur |
| S | Semi-conducteur |
| C | Catalytique |
| H | Cellule Électrochimique |

| TABLEAU 3 | |
|---|---|
| Code ii | Type d'interface |
| RL | 3 Relais (Alarme, Pré-alarme et Panne) |
| AS-C | Connexion avec ligne conventionnelle (fournit le signal de Pré-alarme, Alarme, Panne). Un seul détecteur pour chaque Ligne |
| AS-M | Connexion pour le module d'Entrée Adressé Inim modèle EM312SR |
| 42 | Sortie 4-20 mA |
| LE | Connexion directe sur le Loop Inim |
| OC | 3 Sorties Open Collector (Pré-alarme, Alarme, Panne) |

## Tableau récapitulatif des codes de commande

| DÉTECTEURS AVEC ÉLÉMENT SENSIBLE AU SEMI-CONDUCTEUR EN BOITIER IP55 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OC | 42 | RL | AS-M | AS-C | LE | |
| | Open Collector | 4-20 mA | Relais | Pour connexion aux modules adressés Inim | Pour connexion aux bornes centrale conventionnelle SmartLine | Connexion directe au Loop Inim | Senseur de rechange |
| Méthane | ING700S-OC | ING700S-42 | ING700S-RL | ING700S-AS-M | ING700S-AS-C | ING700S-LE | INRG-700S |
| Gaz Spéciaux* | ING701S-OC | ING701S-42 | ING701S-RL | ING701S-AS-M | ING701S-AS-C | ING701S-LE | INRG-701S |
| Vapeurs d'essence | ING702S-OC | ING702S-42 | ING702S-RL | ING702S-AS-M | ING702S-AS-C | ING702S-LE | INRG-702S |
| Monoxyde de carbone | ING703S-OC | ING703S-42 | ING703S-RL | ING703S-AS-M | ING703S-AS-C | ING703S-LE | INRG-703S |
| Hydrogène | ING704S-OC | ING704S-42 | ING704S-RL | ING704S-AS-M | ING704S-AS-C | ING704S-LE | INRG-704S |
| GPL | ING705S-OC | ING705S-42 | ING705S-RL | ING705S-AS-M | ING705S-AS-C | ING705S-LE | INRG-705S |
| Propane | ING706S-OC | ING706S-42 | ING706S-RL | ING706S-AS-M | ING706S-AS-C | ING706S-LE | INRG-706S |
| Ammoniaque (200 ppm) | ING707S-OC | ING707S-42 | ING707S-RL | ING707S-AS-M | ING707S-AS-C | ING707S-LE | INRG-707S |
| Ammoniaque (2000 ppm) | ING708S-OC | ING708S-42 | ING708S-RL | ING708S-AS-M | ING708S-AS-C | ING708S-LE | INRG-708S |
| Acétylène | ING709S-OC | ING709S-42 | ING709S-RL | ING709S-AS-M | ING709S-AS-C | ING709S-LE | INRG-709S |